

飲料水検査結果報告書

2018 年 03 月 09 日

三笠パーク専用水道

殿


112400

株式会社 信濃公害研究所

長野県北佐久郡立科町芦田1835-1

TEL 0267-56-2189

FAX 0267-56-1843



ご依頼のありました試料について行った検査結果は
下記のとおりです。

厚生労働大臣登録水道水検査機関 第83号
建築物飲料水水質検査業 長野県7水 第23号

試料名	水道浄水		気温	-1.0℃	水温	3.2℃
採取場所	三笠パーク 管理事務所前外水道		天候	晴れ		
採取年月日・時刻	2018年03月07日	10時25分	採取者	加藤克己		
検査年月日	2018年03月07日 ~ 2018年03月09日					
検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値	
一般細菌	0 個/mL	100以下				
大腸菌	不検出	検出されないこと				
塩化物イオン	13 mg/L	200以下				
全有機炭素(TOC)	< 0.3 mg/L	3以下				
pH値	7.2(14.5℃)	5.8以上8.6以下				
味	異常なし	異常でないこと				
臭気	異常なし	異常でないこと				
色度	< 1 度	5以下				
濁度	< 0.1 度	2以下				
残留塩素	0.3 mg/L					
- 以下余白 -						
備考	(判定) 上記水質項目については水質基準に適合 (検査方法) 上水試験方法 (備考) < は、定量下限値未滿を示します (検査担当責任者) 新井 					